



Zgodnie z protokołem pomiarów rezystancji uziemień instalacji odgromowej Przedszkoła nr 2 w Sokółce 16-100 ul. Osiedle Zielone 5. Budynek posiada sześć uziomów szpilkowych pograżanych w gruncie. Rezystancja każdego uzioru wacha się w granicach normy PN-IEC 61024 – 1 2; 2002 i wynosi $R \leq 10 \text{ omów}$. Pozostałe dane w opisie technicznym.

M . P R O J E K T		RYSUNEK	
M A R C I N P A W Ł U S Z E W I C Z		I N S T A L A C J A O D G R O M O W A	
u l . S z c z e ś l i w a 7 . 1 5 - 5 2 3 G r a b ó w k a			
DATA:	28/11/2016	PROJEKT TERMOMODERNIZACJI	SKALA 1:100
INWESTOR:	GMINA SOKÓŁKA		
	Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka		
PROJEKTANT:	tech. JERZY KAROL OKSIUTA		
	uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacji i sieci elektrycznych Nr BU/31773		
		RYS. e-1	