

ROZDZIELNICA RG:
BILANS MOCY:
$P_i = 13,8kW$
$k_j = 0,49$
$P_s = 6,8kW$
$\cos\varphi = 0,93$
$I_B = 10,5A$

Samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci TN–S 230V

RG
Rozdzielnica
IP44, I kl. ochronności, IK09, 550x1100x275 mm



Charakterystyka obudowy:
Stopień ochrony: IP44
Klasa ochronności: I
odporność udarowa IK09
kolor: RAL 9010
normy: PN-EN 61439-2, -3
VDE 0660 część 500, 504, 504/A1
blacha stalowa: 1 mm,
powlekana lakierem proszkowym
kategoria przepięciowa IV
stopień zanieczyszczenia 3

Inwestycja:

Projekt remontu elewacji, przebudowy i remontu pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy Pl. Kościuszki 26 w Sokółce
na dz. nr ewid. 3077/4, 3077/6, 3077/7,
Obręb: Sokółka

Inwestor:

Gmina Sokółka
Pl. Kościuszki 1
16-100 Sokółka

Generalny Projektant:

Ptaszyński Architektura
ROMAN PTASZYŃSKI
ul. dr Ireny Białówny 9/6
15-437 Białystok

Faza opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

Rysunek:

SCHEMAT ZASILANIA – ROZDZIELNICA RG

Branża:	Nr upraw.:	Podpis:
Isntalacje elektryczne		
Projektant:		
mgr inż. Wojciech Grudziński	BŁ/138/92	

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT–6/2020		10/04/2020	E–6	C