

LEGENDA

ZWÓD POZIOMY NISKI INSTALACJI ODGRONOWEJ
DRUT STALOWY OCYNKOWANY Ø 8mm
MONTOWANY NA UCHWYTACH DO DACHÓWKI

UZIOM PIONOWY MIEDZIOWANY Ø 16mm
POŁĄCZONY ZE ZŁĄCZEM KONTROLNYM
BEDNARKĄ FeZn 25X4



ZŁĄCZE KONTROLNE W OBUDOWIE DO GRUNTU



POŁĄCZENIE METALICZNE



Investycja

Projekt remontu elewacji, przebudowy i remontu pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy Pl. Kościuszk 26 w Sokółce
na dz. nr ewid. 3077/4, 3077/6, 3077/7,
Obręb: Sokółka

Investor

Gmina Sokółka
Pl. Kościuszki 1
16-100 Sokółka

Generalny Projektant:

Pracowniki Architektura
ROMAN PTASZYŃSKI
ul. dr Ireny Białówny 9/6
15-437 Białystok

Faza opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek:

RZUT DACHU – INSTALACJA ODGROMOWA

Branža:

Nr upraw.:	Podpis:
------------	---------

Instalacje elektryczne

Projektant:

mgr inż. Wojciech Grudziński

BL/138/9

Nr proj.

Skala:

Data:

Nr rys.:	Rev.
----------	------

PT-6/2020

1:100 10/04/2020

E-5 C