


## LEGENDA:

- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY, P/T, IP20
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, P/T, IP20
- ŁĄCZNIK SCHODOWY, P/T, IP20
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY, P/T, IP44
- CZUJNIK RUCHU SUFITOWY, 230V, 10A

Orientacja:



- A OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 28W 3600LM IP44 Ra>80 4000K
- B OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 40W 5800LM IP44 Ra>80 4000K
- C1 OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 40W 2600LM IP44 Ra>80 4000K
- D OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 40W 3900LM IP44 Ra>80 4000K
- AW1 OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA AWARYJNA 1W, IP41 SOCZEWKA SYMETRYCZNA SZEROKA, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM 1h AUTOTEST
- AW2 OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA AWARYJNA 3W, IP41 SOCZEWKA SYMETRYCZNA SZEROKA, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM 1h AUTOTEST
- EW OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED EWAKUACYJNA Z PIKTOGRAMEM 1,2W, IP44 CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM 1h AUTOTEST
- AW7 OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NAŚCIENNA AWARYJNA 11W, IP65 Z TERMOSTATEM I GRZAŁKĄ, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM 1h AUTOTEST, PRACA SIECOWO-AWARYJNA
- Z OPRAWA OŚWIETLENIOWA ZEWNĘTRZNA LED NAŚCIENNA 18W 2500LM IP65 Ra>80 4000K

Inwestycja:

Projekt remontu elewacji, przebudowy i remontu pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy Pl. Kościuszki 26 w Sokółce na dz. nr ewid. 3077/4, 3077/6, 3077/7, Obręb: Sokółka

Inwestor:

Gmina Sokółka  
Pl. Kościuszki 1  
16-100 Sokółka

Generalny Projektant:

**Ptaszyński Architektura**  
ROMAN PTASZYŃSKI  
ul. dr Ireny Białówny 9/6  
15-437 Białystok

Faza opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

Rysunek:

RZUT PIĘTRA –  
INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

Branża:		Nr upraw.:	Podpis:		
Instalacje elektryczne					
Projektant:					
mgr inż. Wojciech Grudziński		BŁ/138/92			
Nr proj.:		Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT-6/2020		1:100	20/08/2020	E-4	C