



Sokółka 26 kwietnia 2021r.

Do wszystkich Wykonawców nr post.: PI.I.271.11.2021

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr PI.I.271.11.2021 w trybie podstawowym bez negocjacji na Budowę ul. Os. Zielone III etap.

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

Burmistrz Sokółki, działając zgodnie z art. 284 i art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ***Budowę ul. Os. Zielone III etap.***

1. Prosimy o podanie okresu pielęgnacji oraz gwarancji na zieleń drogową.

Odpowiedź. Okres pielęgnacji zieleni oraz okres gwarancji na zieleń drogową wynosi 2 koszenia.

2. Prosimy o informacje kto jest właścicielem drewna z wycinki. Jeżeli zamawiający prosimy o wskazanie miejsca odwozu drewna.

Odpowiedź. Właścicielem drzewa z wycinki jest Wykonawca.

3. Prosimy o podanie wymaganej przez Zamawiającego ilości koszeń trawników w okresie pielęgnacji. 2 koszenia.

Odpowiedź. Okres pielęgnacji zieleni oraz okres gwarancji na zieleń drogową wynosi 2 koszenia.

4. Prosimy o potwierdzenie, że okres gwarancji na oznakowanie poziome wynosi:

- na odcinkach przejść przez miejscowości: co najmniej 6 miesięcy,
- na przejściach dla pieszych w miejscowościach: co najmniej 3 miesiące, zgodnie z SST D-07.01.01 pkt. 8.4

Odpowiedź. Potwierdzam.

5. Prosimy o podanie średnicy słupków do znaków drogowych.

Odpowiedź. Średnica słupków: 60,3 mm

6. Ilość w poz. 50 przedmiaru nie uwzględnia wykonania podbudowy na zatokach postojowych z płyt ażurowych. Prosimy o poprawienie i zwiększenie ilości o 1145,00m². –

Odpowiedź. Poprawiony przedmiar w załączeniu.

7. Zgodnie z pozycją 70. przedmiaru należy przestawić garaże blaszane. Prosimy o informacje co dokładnie w ramach tej pozycji należy wykonać.

Odpowiedź. Należy przenieść konstrukcję garaży w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z rozebraniem ewentualnie występujących utwardzeń terenu (bez ich odtwarzania w nowej lokalizacji)

8. Zgodnie z pozycją 71. przedmiaru należy zdemontować trzy drewniane garaże. Prosimy o



potwierdzenie, że w pozycji należy uwzględnić tylko koszt rozbiórki oraz o informację co należy zrobić z materiałem z rozbiórki.

Odpowiedź. Należy uwzględnić koszt rozbiórki i transportu materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego

9. Według SWZ pkt VII Wykonawca będzie mógł wejść na teren budowy po podpisaniu umowy, natomiast według umowy Wykonawca będzie mógł wejść na teren budowy po przekazaniu placu budowy. Prosimy o ujednolicenie zapisów i zlikwidowanie rozbieżności.

Odpowiedź. Wykonawca będzie mógł wejść na teren budowy po podpisaniu umowy

10. Zgodnie z ust. 2 § 3 umowy, przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy, natomiast realizacja inwestycji jest liczona od dnia podpisania umowy z czego wynika, że Wykonawca przez 14 dni nie jest w stanie rozpocząć robót a na wykonanie inwestycji pozostanie mu 86 dni. Wnosimy o zmianę terminu realizacji na: 100 dni od przekazania placu budowy.

Odpowiedź. Wykonawca będzie mógł wejść na teren budowy po podpisaniu umowy. Przekazanie terenu budowy może nastąpić do 14 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający jest gotowy przekazać teren budowy w dniu podpisania umowy.

11. Zgodnie z ust. 2 § 3 umowy "Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy", natomiast ust. 1 § 4 mówi, że Zamawiający przekaże plac budowy w terminie do 7 dni. Prosimy o ujednolicenie zapisów.

Odpowiedź. Wykonawca będzie mógł wejść na teren budowy po podpisaniu umowy. Przekazanie terenu budowy może nastąpić do 14 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający jest gotowy przekazać teren budowy w dniu podpisania umowy.

12. Według zapisów umowy § 4. Ust 2. Ppkt 7 Wykonawca ma obowiązek uzyskania zgody na wycinkę drzew i krzewów. Prosimy o wykreślenie tego zapisu, ponieważ zgodnie z SST D-01.02.01 „Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez Zamawiającego.”

Odpowiedź. Zapis w umowie dotyczy wycinki drzew i krzewów nie ujętej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej będącej opisem przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu.

13. Prosimy o potwierdzenie, że na przedmiotowym odcinku drogi nie będzie wykonywana kanalizacja deszczowa. Jeżeli zamawiający potwierdzi powyższe prosimy o informację w jaki sposób woda będzie odprowadzana z korpusu jezdni.

Odpowiedź. Na przedmiotowym odcinku nie będzie wykonywana kanalizacja deszczowa. Do czasu przebudowy ul. Majowej oraz budowy ul. Pawłowskiego (wraz z kanalizacją deszczową, która przejmie wody opadowe z przedmiotowego odcinka) wody opadowe będą kierowane na



nawierzchnie przepuszczalne zatok postojowych. Wprowadzono zmianę konstrukcji zatok (rezygnacja ze stabilizacji na rzecz wymiany gruntów na niewysadzinowe) – przedmiar oraz przekrój normalny z konstrukcją zatok w załączeniu.

14. Prosimy o potwierdzenie, że na przedmiotowym odcinku drogi nie będzie wykonywana przebudowa sieci wodociągowej.

Odpowiedź. Potwierdzam.

15. Z uwagi, że kategoria przedmiotowej drogi to KR 2 prosimy o odstąpienie od wymogu posypania emulsji grysami na połączeniach międzywarstwowych.

Odpowiedź. Wyrażam zgodę.

16. Prosimy o potwierdzenie, że płyty ażurowe mają być betonowe zgodnie z wymaganiami SST D-05.03.03a Według opisu przedmiaru poz. 52 należy ułożyć żelbetowe płyty ażurowe. Prosimy o poprawienie pozycji przedmiarowej.

Odpowiedź. Należy zastosować płyty betonowe, pozycja przedmiarowa poprawiona

17. Prosimy o potwierdzenie że podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem na być wykonana z kruszywa o przekruszeniu Cnr. Według SST należy użyć kruszywa o przekruszeniu C 90/3 (skała lita). Nadmieniamy, że jest to kategoria ruchu KR 2.

Odpowiedź. Należy zastosować kruszywo Cnr , zgodnie z przedmiarem i przekrojami normalnymi.

18. Prosimy o potwierdzenie że pozycja 35 przedmiaru dotyczy tylko rozbiórki ogrodzeń bez ponownego ustawiania.

Odpowiedź. Potwierdzam.

19. W związku z zamieszczeniem projekty stałej organizacji ruchu na w/w prosimy o podanie poprawnej ilości znaków w przedmiarze robót.

Odpowiedź. Poprawiono część przedmiarową.

20. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów SWZ dotyczących doświadczenia osób branży drogowej. Według SWZ osoba skierowana do sprawowania samodzielnej funkcji (...) w specjalności drogowej winna posiadać doświadczenie w kierowaniu minimum 1 robotą budowlaną w zakresie budowy, przebudowy lub remontu budynków. Ponieważ jest to branża drogowa doświadczenie powinno dotyczyć kierowania robotami w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg i ulic.

Odpowiedź:

Rozdział VIII. SWZ ustęp 2 punkt 4) podpunkt b) otrzymuje brzmienie:

„Zdolność zawodowa: wykazać, że dysponują lub będą dysponować: osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej ob-



owiązujących przepisów albo uprawnionymi do sprawowania samodzielnej funkcji, na podstawie odrębnych przepisów prawa w specjalności:

drogowej minimum 1 osoba, - osoba skierowana do pełnienia tej funkcji winna posiadać doświadczenie w kierowaniu minimum 1 robotą budowlaną w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg i ulic,

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych minimum 1 osoba.”

Zamawiający, postanowił przedłużyć termin składania ofert.

Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert: 6 maja 2021 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 6 maja 2021 r. godz. 10:15

W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.