



UWAGI:
—Wszystkie kanały kanalizacji deszczowej o przykryciu mniejszym niż 1,20m należy ocieplić łupkami styropianowymi ekstrudowanymi z zamkniętą strukturą komórkową EPS200 do posadowienia w gruncie o grubości min. 10 cm.

Obiekt	PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY SIEDZIBY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZ. NR EW. 884/2, 884/3 PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 12 W SOKÓLCE		Nr.rys	KD4
Adres	ul. Dąbrowskiego 12, 16-100 Sokółka dz. nr ew. 884/2, 884/3		Data	
Inwestor	Gmina Sokółka, ul. Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka			16.08.2017
Przedmiot rysunku	PROFIL DOZIEMNEJ INSTALACJI KAN. DESZCZOWEJ CZ.2		Skala	1:100 1:200
Specjalność	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
INSTALACJE SANITARNE	Projektant	mgr inż. Marek Gosiewski	PDU/0141/POOS/10	
	Współpraca	mgr inż. Anna Klimaszewska	PDU/0061/PWOS/13	