

TABELA DOBORU REGULATORÓW PRZEPŁYWU				
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Regulator zmiennego przepływu	Wydatek nominalny	Ilość
- 1/9	Archiwum	R - fi 80, l=400	130	2
- 1/7	Magazyn na książki	R - fi 125, l=400	520	2
0/20 i 0/21	Czytelnia i pokój komputerowy	R - fi 100, l=400	280	2
0/17	Wypożyczalnia	R - fi 125, l=400	420	2
1/20	Sala audiowizualna	R - fi 200, l=600	1080	2
1/22	Wypożyczalnia dla dzieci	R - fi 80, l=400	160	2
1/23	Czytelnia dla dzieci	R - fi 125, l=400	400	2
1/24	Sala zabaw	R - fi 80, l=400	200	2
2/17	Pokój konferencyjny	R - fi 100, l=400	240	2