RZUT WIĘŹBY

UWAGA !

STANOWISKO PROJEKTANTA AKCEPTUJĄCEGO MATERIAŁY LUB SPOSOBY ICH MOCOWANIA LUB WBUDOWANIA, ZASTOSOWANE NA NINIEJSZEJ BUDOWIE, DOTYCZY WYŁĄCZNIE KRYTERIÓW ESTETYCZNYCH PRÓBEK, MODELI I ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH ICH MOCOWANIA ALBO WBUDOWANIA, JAKOŚĆ WYROBÓW BUDOWLANYCH I WYKONYWANYCH ROBÓT PODLEGA ZAWSZE SPRAWDZENIU, ZGODNE Z ART.25 USTAWY PRAWO BUDOWLANE, PRZEZ INSPEKTORÓW NADZORU INWESTORSKIEGO LUB INŻYNIERA KONTRAKTU, KTÓRZY PODEJMUJA DECYZJE, O DOPUSZCZENIU DO ZASTOSOWANIA DANEGO MATERIAŁU NA BUDOWIE.

GENERALNY WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO STOSOWANIA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I ROZWIĄZAŃ PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE O ROWNOWAŻNYCH LUB WYŻSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH. PRÓBA WPROWADZENIA ZMIANY MUSI BYĆ POPRZEDZONA WNIOSKIEM DO INWESTORA I PROJEKTANTA. PO EWENTUALNYM OTRZYMANIU ICH AKCEPTACJA MOŻLIWE JEST ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I ROZWIĄZAŃ O NIEPODORSZONYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH NIŻ PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE.

UWAGI I WYTYCZNE WYKONAWCZE

ZALECENIA OGÓLNE:

1. WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, PRZEPISAMI I OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI.
2. W TRAKCIE PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH, GENERALNY WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW BHP.
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH I ROBÓT BUDOWLANYCH NA TERENIE BUDOWY, GENERALNY WYKONAWCA POWINIEN ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZYĆ TEREN BUDOWY I UMIEŚCIĆ W WIDOCZNYM MIEJSCU TABLICE INFORMACYJNĄ.
4. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI WYMAGAJĄ GEODEZYJNEGO WYTYCZENIA I INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ.
5. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA KONSTRUKCJI ŚCIAN I STROPÓW WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE (OTWORY W STROPACH, TARCZACH I ŚCIANACH), PORÓWNAĆ Z DOKUMENTACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ.
6. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI KONSTRUKCJI, WYMIARÓW LUB INNYCH ELEMENTÓW Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY NALEŻY POWIADOMIĆ AUTORA W CELU UZYSKANIA OZNACZONYCH DECYZJI PROJEKTOWYCH.
7. OTWORZENIE W ZEWNĘTRZNEJ ŚCIANIE ŻELBETOWEJ WYKONAĆ POPRZEZ PRZEWERTY NA ETAPIE ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH. ŚREDNICE PRZEBIĆ DOSTOSOWAĆ DO ŚREDNIC PRZYJĘTYCH PROJEKTOWANYCH I USZCZELNIĆ PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANĘ ŻELBETOWĄ.
8. OTWORY W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH O ŚREDNICY DO 20CM WYKONAĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYSYŁANIU AKCEPTACJI PROJEKTOWA KONSTRUKCJA. POŁOŻENIE WG RYSUNKÓW BRANŻ INSTALACYJNYCH I ARCHITEKTURY. PRZED WYKONANIEM RYSUNKI NALEŻY PORÓWNAĆ W CELU UNIKNIĘCIA EW. ROZBIEŻNOŚCI.
9. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ „LEPSZYM" ZMIANIE TECHNOLOGII, MAJĄ BYĆ PRZEDSTAWIONE WAZOROWI AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI.
10. WYMIARY WSZELKICH OTWORÓW INSTALACYJNYCH I GRZEWCZYCH SPRAWDZIĆ, CO DO ZGODNOŚCI Z PROJEKTAMI INSTALACYJNYMI I PRZEWIDYWANYMI DO WBUDOWANIA DRÓWNAMI.
11. WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT IZOLACYJNYCH ZGODNIE Z NORMATYWAMI BUDOWLANYMI ORAZ WARUNKAMI OKREŚLONYMI W APROBATACH TECHNICZNYCH.
12. DYLATACJE POZIOME I PIONOWE SZACHÓW WNĘKOWYCH OD STRONY POMIESZCZEŃ ZAMYKAĆ LISTWAMI MASKUJĄCYMI LUB TAŚMAMI ROZPRĘŻNYMI.
13. NIE WOLNO STOSOWAĆ ŻADNYCH LEPIKÓW NA ZIMNO I MAS ZAWIERAJĄCYCH ROZPUSZCZALNIKI MINERALNE.
14. GRZEJNI, DROMI STALOWE OSADZIĆ ZGODNIE Z CERTYFIKATEM TECHNOLOGA PRODUCENTA PRZED WYKONANIEM WIERZCHNICH POSADZEK.
15. WSZYSTKIE DOLNE POWIERZCHNIE NADWIESZONYCH PŁYT, GZYMSÓW, LOGGII WYKONAĆ Z KAPINOSAMI OCZKOWOŚCI MIN. 20M

ŚCIANY – ZALECENIA OGÓLNE:

1. PRZED WYKONYWANIEM ŚCIAN OKREŚLIĆ NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ICH KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ, SPRAWDZIĆ, CZY PRZEWIDYWANY SPOSÓB WYKONANIA ZAPEWNIA JEJ UZYSKANIE.
2. NALEŻY STOSOWAĆ TYLKO BLOCZKI PEŁNOWARTOŚCIOWE (BEZ UBYTKÓW, SPĘKAŃ, WYSZCZERBIEŃ)
3. WSZYSTKIE UBYTKI W MUREK POWSTAŁE W WYNIKU PRAC ELEKTRYCZNYCH, SANITARNYCH NALEŻY UZUPEŁNIĆ MATERIAŁEM O MUŻSZOŚCIACH IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ I MUŻSOŚCIACH MECHANICZNYCH NIE GORSZYCH NIŻ MATERIAŁ, Z KTÓREGO WYKONANO ŚCIANY.
4. ŚCIANY MUROWANE DZIELONE MENIETRZNE NALEŻY MUROWAĆ Z PODSTAWIENIEM DYLATACJI 2-3CM POD STROPEM, CELEM UNIEZALEŻNIENIA OEWENTUALNYCH SIŁ POWODU DO WYŻSZENIA SZCZELIN DYLATACYJNYCH W CELU ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ OGNIA I DYMU NALEŻY STOSOWAĆ ELEMENTY SZCZELNIONE ORAZ MISY ODKODKRONE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ORAZ PRZESTRZEGAĆ GDZIE JEST WYKONYWANA DYLATACJA. W ŚCIANACH BEZKLASOWYCH PRZERWA DYLATACYJNA ZOSTANIE WYPEŁNIONA PIANKĄ, Z WEŁNY MINERALNEJ I TAKIEJ, PRZERWA ZAWARTA MASĄ TRWALE ELASTYCZNĄ.
5. ŚCIANY DZIELONE GR. BLOK 10CM O DŁUGOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 2M ORAZ ŚCIANY GR. 24CM I DZIELONE GR. 18CM O DŁUGOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 6M NALEŻY DODATKOWO (W PIERWSZE TRZY SPOINY POZIOME ORAZ POWYŻEJ W CO DRUGĄ SPOINĘ, POZIOMĄ WSZDZIE ZBROJENIE TZN. SYSTEMOWE WKŁADKI ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB FROTY (KRAM ZE STALI OCYNKOWANEJ, ZBROWANEJ).
6. SPOINY WSPORNE (POZIOME) ŚCIAN MUROWANYCH WYKONAĆ Z ZAPRAWY (NIE DOPUSZCZA SIĘ SPOIN WSPORNYCH Z KLEJU).
7. ZNIECHOWANIA I SKRZYWIENIA POWIERZCHNI (ODCHYLENIA OD PŁASZCZYZNY LUB OD ZAŁOŻONEGO SZABLONU) – NIE WIĘCEJ NIŻ 6 MM/M I OGÓŁEM NIE WIĘCEJ NIŻ 20 MM NA CAŁEJ POWIERZCHNI ŚCIANY POMIESZCZENIA.

ZALECENIA W ZAKRESIE POSADZEK:

1. PRZEMAKLE SIĘ DODATKOWE ZBROJENIE W SZLICHCIE Z SIATEK STALOWYCH W MIEJSCACH MOŻLIWEGO JEJ OSŁABIENIA NP. ŁĄCZENIU, KRZYŻOWANIE SIĘ INSTALACJI PODPOSADZKOWYCH.
2. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH (ŁAZIENKI, WC) DYLATACJA PODPOSADZKOWA Z „FOLII W PŁYNIE"
3. SZEROKOŚĆ POSADZKOWE WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH DYLATOWAĆ W POLACH MNIEJSZYCH OD 5x5M W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI POMIESZCZEŃ. W TYCH POSADZKACH NA STROPACH MIĘDZYPŁYTOWYCH, W KTÓRYCH PROWADZONE SĄ INSTALACJE PODPOSADZKOWE (NP. TELETECHNIKA, CO, WODĘ) NALEŻY ZACHOWAĆ DYLATACJE, OD STROPU UKŁADAJĄC OKRUCHOWE NA WARSTWIE MINIMUM 10M STYROPIANU.

ZALECENIA W ZAKRESIE ELEMKA-B:

WYKONANIA TECHNOLOGICZNE NALEŻY SPEŁNIĆ ZGODNIE Z „WARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEMKOWYCH" ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTA SYSTEMU ELEMKOWEGO.

1. PŁASZCZYZNY CUFÓW NALEŻY WYKONCZYĆ W MATERIALE I KOLORZE PODSTAWOWYM ŚCIANY, W KTÓREJ ZWUDUJE SIĘ OTWÓR,
2. COKOŁY NA ELEWACJACH WYSOKOŚĆ MIN. 30 CM PONAD POZIOM PRZYLEGŁEGO DO BUDYNKU TERENU. COKOŁY POWINNY BYĆ WYKONANE Z MATERIAŁU ODPORNEGO NA WODĘ, ROZSPRZĘDZANĄ,
3. OBRÓBKI BLACHARSKIE MASZĄ WYSTAWAĆ MIN. 3 CM POZA ELEWACJĘ, NALEŻY PRZEWIDZIEĆ ODZOLOWANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH NP. PAPĄ LUB INNYM MATERIAŁEM IZOLACYJNYM (BLACHY NIE NALEŻY KŁAŚĆ BEZPOŚREDNIO NA BETON, TYNK CEMENTOWY,CEMENTOWO-WAPIENNY LUB MATERIAŁY ZAWIERAJĄCE SIARKĘ).
4. PRZY OKNACH I DRZWACH ALUMINIOWYCH POOKIENNIKI ZEWNĘTRZNE Z BLACHY ALUMINIOWEJ GRUBOŚCI MIN. 1,20MM.

UWAGA!
OTWORY I PRZEJŚCIA INSTALACYJNE ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

H hydrant ppoż.

Obiekt	ETAP II PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ POLEGAJĄCEJ NA ROZBUDOWIE OBIEKTU I ETAPU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W SOKOŁCE			Nr.rys 5
Adres	ul. Dąbrowskiego 12, 16-100 Sokółka dz. nr ew. 884/2, 884/3			Data
Inwestor	Gmina Sokółka ul. Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka			16.08.2017
Przedmiot rysunku	RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ		Skala	1:50
Specjalność		Imie i nazwisko	Nr urprawnień	Podpis
ARCHITEKTURA	Projektant	mgr in2.arch. Piotr Pytasz	BL/45/94	
	Sprawdzający	mgr in2.arch. Michał Bałasz	2137/58	
	Współpraca	mgr in2.arch. Joanna Maksimiuk mgr in2.arch. Dariusz Paszkiewicz mgr in2.arch. Kamil Luma		