RZUT PIĘTRA

UWAGA !

STANOWISKO PROJEKTANTA AKCEPTUJĄCEGO MATERIAŁY LUB SPOSOBY ICH MOCOWANIA LUB WBUDOWANIA, ZASTOSOWANE NA NINIEJSZEJ BUDOWIE, DOTYCZY WYŁĄCZNIE KRYTERIÓW ESTETYCZNYCH PROJEKT, MODELU I ROZMIAŁU TECHNICZNYCH ICH MOCOWANIA ALBO WBUDOWANIA, JAKOŚĆ WYROBÓW BUDOWLANYCH I WYKONYWANYCH ROBÓT PODLEGA ZAWSZE SPRAWDZENIU, ZGODNIE Z ART.25 USTAWY PRAWO BUDOWLANE, PRZEZ INSPEKTORÓW NADZORU INWESTORSKIEGO LUB INŻYNIERA KONTRAKTU, KTÓRZY PODEJMUJĄ DECYZJE, O DOPUSZCZENIU DO ZASTOSOWANIA DANEGO MATERIAŁU NA BUDOWIE.

GENERALNY WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO STOSOWANIA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I ROZWIĄZAŃ PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE O ROWNOROZDZIONYCH LUB WYŻSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH. PRÓBA WPROWADZENIA ZMIANY MUSI BYĆ POPRZEDZONA WNIOSKIEM DO INWESTORA I PROJEKTANTA, PO EWENTUALNYM OTRZYMANIU ICH AKCEPTACJA MOŻLIWE JEST ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I ROZWIĄZAŃ O NIEPODORSZONYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH NIŻ PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE.

UWAGI I WYTYCZNE WYKONAWCZE

ZALECENIA OGÓLNE:

1. WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, PRZEPISAMI I OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI.
2. W TRAKCIE PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLNYCH, GENERALNY WYKONAWCA NA OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW BHP.
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH I ROBÓT BUDOWLANYCH NA TERENIE BUDOWY GENERALNY WYKONAWCA POWINIEN ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZYĆ TEREN BUDOWY I UMIEŚCIĆ W WIDOCZNYM MIEJSCU TABLICE INFORMACYJNĄ.
4. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI WYMAGAJĄ GEODEZYJNEGO WYTYCZENIA I INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ.
5. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA KONSTRUKCJI ŚCIAN I STROPÓW WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE (OTWORY W STROPACH, TARCZACH I ŚCIANACH), POROWNAĆ Z DOKUMENTACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ.
6. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI KONSTRUKCJI, WYMIARÓW LUB INNYCH ELEMENTÓW Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY NALEŻY POMAGAĆ NADZÓR AUTORSKI W CELU UZYSKANIA JEDNOZNACZNYCH DECYZJI PROJEKTOWYCH.
7. OTWORZENIE W ŻELBETOWEJ ŚCIANIE ŻELBETOWEJ WYKONAĆ PORYZEZ PREMERTY NA ETAPIE ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH. ŚREDNIEC PRZEBIĆ OSTOSOWAĆ DO ŚREDNIC PRZYŁĄCZY PROJEKTOWANYCH I USZCZELNIĆ PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANĘ ŻELBETOWĄ.
8. OTWORY W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH O ŚREDNICY DO 200M WYKONYĆ PRZED PRZEMIESZCZENIE PO UZYSKANIU AKCEPTACJA PROJEKTANTA KONSTRUKCJI. POŁOŻENIE WG RYSUNKÓW BRANŻ INSTALACYJNYCH I ARCHITEKTURY. PRZED WYKONANIEM RYSUNKI NALEŻY PORÓWNAĆ W CELU UNIKNIĘCIA EW. ROBIEŻNOŚCI.
9. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ, PONIEWAŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ „LEPSZE ZMIANE TECHNOLOGII, MAJĄ BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI.
10. WYMIARY WSZELKICH OTWORÓW INSTALACYJNYCH I OBUDOWCH SPRAWDZIĆ, CO DO ZGODNOŚCI Z PROJEKTAMI INSTALACYJNYMI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WBUDOWANIA OBUDOWA.
11. WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT IZOLACYJNYCH ZGODNIE Z NORMATYWAMI BUDOWLANYMI ORAZ WARUNKAMI OKREŚLONYMI W APROBATACH TECHNICZNYCH.
12. DYLATACJE POZIOME I PIONOWE SZACHTÓW WINDOWYCH OD STRONY POMIESZCZEŃ ZAMYKAĆ LISTWAMI MASKUJĄCYMI LUB TAŚMAMI KOLROWYMI.
13. NIE WOLNO STOSOWAĆ ŻADNYCH LEPIKÓW NA ZIMNO I MAS ZAWIERAJĄCYCH ROZPUSZCZALNIKI MINERALNE.
14. GRZEW, GRZEW STALOWE OSŁADZ ZGODNIE Z CERTYFIKATEM TECHNOLOGA PRODUCENTA PRZED WYKONANIEM WIERZCHNICH POSADZEK.
15. WSZYSTKIE DOLNE POWIERZCHNIE NADWIEZIONYCH PŁYT, GZYMSÓW, LOGGII WYKONYWAĆ Z KAPINOSAMI OCIEKOWSKI MIN. 2CM

ŚCIANY – ZALECENIA OGÓLNE:

1. PRZED WYKONYWANIEM ŚCIAN OKREŚLIĆ NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ICH KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ SPRAWDZIĆ, CZY PRZEWIDYWANY SPOSÓB WYKONANIA ZAPEWNIA JEJ UZYSKANIE.
2. NALEŻY STOSOWAĆ TYLKO BLOCZKI PEŁNOWARSTWOWE (BEZ UBYTKÓW, SPĘKAŃ, WYSZCZERBIEŃ)
3. WSZYSTKIE UBYTKI W MURACH POWSTAŁE W WYNIKU PRAC ELEKTRYCZNYCH, SANITARNYCH NALEŻY USUPEWNIĆ MATERIAŁEM O MAŁOŚCIOWYCH ODŁACZNOŚCI MUSTRUCZNEJ I MAŁOŚCIOWYCH MECHANICZNYCH NIE GORSZYCH NIŻ MATERIAŁ, Z KTÓREGO WYKONANO ŚCIANY.
4. ŚCIANY MUROWANE ODŁADNE MIENIĘTRZNE NALEŻY MUROWAĆ Z POZOSTAWIENIEM DYLATACJA 2,5CM POD STROPEM, CELEM UNIKNIĘCIA ZARYSOWAŃ POWŁOKI OD STRONY POMIESZCZENIA. SZCZELINY DYLATACYJNE W CELU ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ OGNIA I DYMU NALEŻY STOSOWAĆ ELEMENTY SZCZELNIONE ORAZ MASY OGNIOCHRONNE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DANEJ PRZEPISOWI ODZIE JEST WYKONYWANA DYLATACJA. W ŚCIANACH BEZKLASOWYCH PRZEWIA DYLATACJA ZOSTANIE WYPEŁNIONA PODKŁADKĄ Z WEŁNY MINERALNEJ TWARDEJ, PRZEPRAW ZAWARTA MASA TRWALE ELASTYCZNA.
5. ŚCIANY DZIAŁOWE OP. BDM, DŁ. 10M O DŁUGOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ ZW ORAZ ŚCIANY OP. ZWZM I OSZNOWE OP. 18M O DŁUGOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 6M NALEŻY DOZBRAJAĆ (W PIERWSZE TRZY ŚPONY POZIOME ORAZ POWŁOŻ W CO DRUGĄ SPOINĘ POZIOMĄ WSZYSTKIE ZBROJENIE TZN. SYSTEMOWE WKŁADKI ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB FREZY (6KM DŁ. STALI OCYNKOWANEJ, ZOBOWIĄZUJĄCEJ).
6. ŚPONY WSPORNE (POZIOME) ŚCIAN MUROWANYCH WYKONAĆ Z ZAPRAWY (NIE DOPUSZCZA SIĘ ŚPONY WSPORNYCH Z KLEJU).
7. ZWIORNIKAMI I SKRZYWIENIA POMIESZCZEŃ (DOKŁADNIA DŁ. OD ZEWNĘTRZNEGO SCHŁOBU) – NIE WIĘCEJ NIŻ 6 MM/M I ODCIEKI NIE WIĘCEJ NIŻ 20 MM NA CAŁEJ POWIERZCHNI ŚCIANY POMIESZCZENIA.

ZALECENIA W ZAKRESIE POSADZEK:

1. PRZEWODUKI SIĘ DODATKOWE ZBROJENIE W SZLICHCIE Z SIATEK STALOWYCH W MIEJSCACH MOŻLIWEGO JEJ OSŁABIENIA NP. ŁĄCZENI, KRZYŻOWANIE SIĘ INSTALACJI PODPOSADZKOWYCH.
2. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH (ŁAZIENKI, WC) IZOLACJA POPRZYKONA Z „FOLIĄ W PŁYNIE"
3. SZLICHTY PODŁOGOWE W RÓŻNYCH POMIESZCZENIACH DYLATOWAĆ W PRZEJŚCIACH DRZWIOWYCH CO 5-6M W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI POMIESZCZEŃ, W TYCH POSADZKACH NA STROPACH MIĘDZYPIĘTROWYCH, W KTÓRYCH PROWADZONE SĄ INSTALACJE PODPODŁOGOWE (NP. TELETECHNIKA, CO, WODA) NALEŻY ZACHOWAĆ DYLATACJĘ OD STROPU UKŁADAJĄC OKŁADZINĘ NA WARSTWIE MINIMUM 10M STYROPIANU.

ZALECENIA W ZAKRESIE ELEWACJI:

WYMAGANA TECHNOLOGICZNIE NALEŻY SPEŁNIĆ ZGODNIE Z JWARUNKAMI WYKONANIA I ODBORU ROBÓT ELEWACYJNYCH ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTA SYSTEMU ELEWACYJNEGO.

1. PŁASZCZYZNY GŁÓWNI NALEŻY WYKOŃCZYĆ W MATERIALE I KOLORZE PODSTAWOWYM ŚCIANY, W KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ OTWÓR,
2. COKOŁY NA ELEWACJACH WYSOKOŚĆ MIN. 30 CM PONAD POZIOM PRZYLEGŁEGO DO BUDYNKU TERENU. COKOŁY POWINNY BYĆ WYKONANE Z MATERIAŁU ODPORNEGO NA WODĘ, ROZBRYSZGIWANIE,
3. OBRÓBKI BLACHARSKIE MUSZĄ WYSTAWAĆ MIN. 3 CM POZA ELEWACJĘ, NALEŻY PRZEWIDZIEĆ ODCIOLOWANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH NP. PAPĄ LUB INNYM MATERIAŁEM ODLICIAJĄCYM (BLACHY NIE NALEŻY KLAŚĆ BEZPOŚREDNIO NA BETON, TAK CEMENTOWYCH/CEMENTOWO-WAPIENNY LUB MATERIAŁY ZAWIERAJĄCE SIARKĘ).
4. PRZY OKNACH I DRZWIACH ALUMINIOWYCH PODOKIENNIKI ZEWNĘTRZNE Z BLACHY ALUMINIOWEJ GRUBOŚCI MIN. 1,2MM.

UWAGA!
OTWORY I PRZEJŚCIA INSTALACYJNE ZGODNE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

LP	BUDYNEK BIBLIOTEKI	POW
1.15	WC DZIECI	8,15m²
1.16	WC DAMSKI/NIEPEŁNOSP.	9,40m²
1.17	WC PRACOWNIKÓW	4,50m²
1.18	WC MĘSKI	7,70m²
1.19	POM. GOSPODARCZE	12,80m²
1.20	SALA AUDIOWIZUALNA	74,00m²
1.21	ZAPLECZE SALI AUDIO.	11,60m²
1.22	WYPOŻYCZALNIA DLA DZIECI	50,30m²
1.23	CZYTELNIA DLA DZIECI	25,40m²
1.24	SALA ZABAW	24,10m²
1.25	GABINET KIEROWNIKA	10,30m²
1.26	KOMUNIKACJA	36,61m²
	RAZEM	274,86m²

H hydrant ppoż.

Obiekt	ETAP II PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ POLEGAJĄCEJ NA ROZBUDOWIE OBIEKTU I ETAPU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W SOKÓŁCE			Nr rys 3
Adres	ul. Dąbrowskiego 12, 16-100 Sokółka (dz. nr ew. 884/2, 884/3			Data
Inwestor	Gmina Sokółka, ul. Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka			16.08.2017
Przedmiot rysunku	RZUT PIĘTRA		Skala	1:50
Specjalność		Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
ARCHITEKTURA	Projektant	mgr inż.arch. Piotr Pytasz	BL/45/94	
	Sprawdzający	mgr inż.arch. Michał Bałasz	2137/56	
	Współpraca	mgr inż.arch. Joanna Maksimiuk mgr inż.arch. Dariusz Paszkiewicz mgr inż.arch. Kamil Luma		