RZUT PIWNICY

UWAGA !

STANOWISKO PROJEKTANTA AKCEPTUJĄCEGO MATERIAŁY LUB SPOSOBY ICH MOCOWANIA LUB WBUDOWANIA, ZASTOSOWANE NA NINIEJSZEJ BUDOWIE, DOTYCZY WYŁĄCZNIE KRYTERIÓW ESTETYCZNYCH PROBEK, MODELI I ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH ICH MOCOWANIA ALBO WBUDOWANIA, JAKOŚĆ WYROBÓW BUDOWLANYCH I WYKONYWANYCH ROBÓT PODLEGA ZAWSZE SPRAWDZENIU, ZGODNE Z ART.25 USTAWY PRAWO BUDOWLANE, PRZEZ INSPEKTORÓW NADZORU INWESTORSKIEGO LUB INŻYNIERA KONTRAKTU, KTÓRZY PODEJMUJA DECYZJE, O DOPUSZCZENIU DO ZASTOSOWANIA DANEGO MATERIAŁU NA BUDOWIE.

GENERALNY WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO STOSOWANIA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I ROZWIĄZAŃ PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE O ROWNORZĘDNYCH LUB WYŻSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH. PRÓBA WPROWADZENIA ZMIANY MUSI BYĆ POPRZEDZONA WNIOSKIEM DO INWESTORA I PROJEKTANTA. PO EWENTUALNYM OTRZYMANIU ICH AKCEPTACJA MOŻLIWE JEST ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I ROZWIĄZAŃ O NIEPODORZSZONYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH NIŻ PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE.

UWAGI I WYTYCZNE WYKONAWCZE.

ZALECENIA OGÓLNE:

1. WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, PRZEPISAMI I OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI.
2. W TRAKCIE PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH, GENERALNY WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW BHP.
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH I ROBÓT BUDOWLANYCH NA TERENIE BUDOWY, GENERALNY WYKONAWCA POWINIEN ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZYĆ TEREN BUDOWY I UMIEŚCIĆ W WIDOCZNYM MIEJSCU TABLICE INFORMACYJNĄ.
4. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI WYMAGAJĄ GEODEZYJNEGO WYTYCZENIA I INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ.
5. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA KONSTRUKCJI ŚCIAN I STROPÓW WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE (OTWORY W STROPACH, TARCZACH I ŚCIANACH), POROWNAĆ Z DOKUMENTACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ,
6. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI KONSTRUKCJI, WYMIARÓW LUB INNYCH ELEMENTÓW Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY NALEŻY POWIADOMIĆ NADZÓR AUTORSKI W CELU UZYSKANIA STOSOWNYCH DECYZJI PROJEKTOWYCH.
7. OTWORY/WNĘKI W ŻELBETOWEJ ŚCIANIE ŻELBETOWEJ WYKONAĆ POPRZEZ PREFOMERY NA ETAPIE ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH. ŚREDNICE PRZEBIĆ DOSTOSOWAĆ DO ŚREDNIC PRZYJĘTYCH PROJEKTOWANYCH I USZCZELNIĆ PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANĘ ŻELBETOWĄ.
8. OTWORY W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH O ŚREDNICY DO 20CM WYKONAĆ PRZEZ PREFOMERY PO UZYSKANIU AKCEPTACJA PROJEKTANTA KONSTRUKCJI. POŁOŻENIE WG RYSUNKÓW BRANŻ INSTALACYJNYCH I ARCHITEKTURY. PRZED WYKONANIEM RYSUNKI NALEŻY PORÓWNAĆ W CELU UNIKNIĘCIA EW. ROZBIEŻNOŚCI.
9. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ „LEPSZYM" ZMIANIE TECHNOLOGII, MAJĄ BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI.
10. WYMIARY WSZELKICH OTWORÓW INSTALACYJNYCH I GRZEWCZYCH SPRAWDZIĆ, CO DO ZGODNOŚCI Z PROJEKTEM INSTALACYJNYM I PRZEDMIOWYMI DO WBUDOWANIA DRZWIAMI.
11. WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT IZOLACYJNYCH ZGODNIE Z NORMATYWAMI BUDOWLANYMI ORAZ WARUNKAMI OKREŚLONYMI W APROBATACH TECHNICZNYCH.
12. DYLATACJE POZIOME I PIONOWE SZACHÓWEK WINDOWYCH OD STRONY POMIESZCZEŃ ZAMYKAĆ LISTWAMI MASKUJĄCYMI LUB TAŚMAMI ROZPRĘŻNYMI.
13. NIE WOLNO STOSOWAĆ ŻADNYCH LEPISZY NA ŻYWICY I INNYCH ZAWIERAJĄCYCH ROZPUSZCZALNIKI MINERALNE.
14. GRUNT, DROMI STALOWE OSADZIĆ ZGODNIE Z CERTYFIKATEM TECHNOLOGA PRODUCENTA PRZED WYKONANIEM WIERZCHNICH POSADZEK.
15. WSZYSTKIE DOLNE POWIERZCHNIE NADWIEŻNYCH PŁYT, GZYMSÓW, LOGGII WYKONAĆ Z KAPINOSEM OCZEKOŚCI MIN. 2CM

ŚCIANY – ZALECENIA OGÓLNE:

1. PRZED WYKONYWANIEM ŚCIAN OKREŚLIĆ NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ICH KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ, SPRAWDZIĆ, CZY PRZEWIDYWANY SPOSÓB WYKONANIA ZAPEWNIA JEJ UZYSKANIE.
2. NALEŻY STOSOWAĆ TYLKO BLOCZKI PEŁNOWARTOŚCIOWE (BEZ UBYTKÓW, SPĘKAŃ, WYSZCZERBIEŃ)
3. WSZYSTKIE UBYTKI W MUREACH POWSTAŁE W WYNIKU PRAC ELEKTRYCZNYCH, SANITARNYCH NALEŻY UZUPEŁNIĆ MATERIAŁEM O MNIEJSZONEJ DYLATACYJNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ I MNIEJSZONEJCH MECHANICZNYCH NIE GORSZYCH NIŻ MATERIAŁ, Z KTÓREGO WYKONANO ŚCIANY.
4. ŚCIANY MUROWANE DZIAŁOWE NIENOŚNE NALEŻY MUROWAĆ Z PODSTAWIENIEM DYLATACJI ZSOM POD STROPEM, CELEM UNIKNIĘCIA ZAKOŃCZEŃ STROPU POWYŻEJ. DO WYPEŁNIENIA SZCZELIN DYLATACYJNYCH W CELU ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ OGNIA I DYMU NALEŻY STOSOWAĆ ELEMENTY SZCZELNIENIE ORAZ MISY ODKODKOWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ORAZ PRZEPISÓW GDZIE JEST WYKONYWANA DYLATACJA. W ŚCIANACH BEZALKOWYCH PRZEWA DYLATACYJNA ZOSTANIE WYPEŁNIONA PODKŁADKĄ Z WEŁNY MINERALNEJ TWARDEJ, PRZEWA ZAWARTA MASĄ TRWALE ELASTYCZNĄ.
5. ŚCIANY DZIAŁOWE GR. BDB 10CM O DŁUGOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 2M ORAZ ŚCIANY GR. 24CM I DZIELONE GR. 18CM O DŁUGOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 6M NALEŻY DOZBROJIĆ (W PIERWSZE TRZY SPOINY POZIOME ORAZ POWYŻEJ W CO DRUGĄ SPOINĘ, POZIOMY WSZDNE ZBROJENIE TZW. SYSTEMOWE WKŁADKI ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB FROTY (KRAM ZE STALI OCYNKOWANEJ, ZGRZEWANEJ).
6. SPOINY WSPORNE (POZIOME) ŚCIAN MUROWANYCH WYKONAĆ Z ZAPRAWY (NIE DOPUSZCZA SIĘ SPOIN WSPORNYCH Z KLEJU).
7. ZABEZPIECZENIE I SKRZYWIENIA POWIERZCHNI (ODCHYLENIA OD PŁASZCZYZNY LUB OD ZAŁOŻONEGO SZABLONU) – NIE WIĘCEJ NIŻ 6 MM/M I OGÓŁEM NIE WIĘCEJ NIŻ 20 MM NA OKLEJ POMIESZCZEŃ ŚCIANY POMIESZCZENIA.

ZALECENIA W ZAKRESIE POSADZEK:

1. PRZYMUJE SIĘ DODATKOWE ZBROJENIE W SZLICHCIE Z SIATEK STALOWYCH W MIEJSCACH MOŻLIWEGO JEJ OSŁABIENIA NP. ŁĄCZENIU, KRZYŻOWANIE SIĘ INSTALACJI PODPOSADZKOWYCH,
2. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH (ŁAZIENKI, WC) DYLACJA PODPOSADZKOWA Z „FOLII W PŁYNIE"
3. SZLICHTY POSADZKOWE W WIĘKSZYCH POMIESZCZENIACH DYLATOWAĆ W POLACH MNIEJSZYCH OD 5x5M W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI POMIESZCZEŃ. W TICH POSADZKACH NA STROPACH MIĘDZYPIĘTROWYCH, W KTÓRYCH PROWADZONE SĄ INSTALACJE PODPOSADZKOWE (NP. TELETECHNIKA, CO, WODKI) NALEŻY ZACHOWAĆ DYLATACJE, OD STROPU UKŁADAJĄC OBOWIĄZKOWE NA WARSTWIE MINIMUM 1CM STYROPIANU.

ZALECENIA W ZAKRESIE ELEMKA-B:

WYKONANIA TECHNOLOGICZNE NALEŻY SPEŁNIĆ ZGODNIE Z „WARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEMKOWYCH" ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTA SYSTEMU ELEMKOWEGO.

1. PŁASZCZYZNY CIĘŻKIE NALEŻY WYKONCZYĆ W MATERIALE I KOLORZE PODSTAWOWYM ŚCIANY, W KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ, OTWÓR,
2. COKOŁY NA ELEMKACH WYSOKOŚĆ MIN. 30 CM PONAD POZIOM PRZYLEGŁEGO DO BUDYNKU TERENU. COKOŁY POWINNY BYĆ WYKONANE Z MATERIAŁU ODPORNEGO NA WODĘ, ROZBRYZGOWĄ,
3. OBRÓBKI BLACHARSKIE MASZĄ, WYSTAWAĆ MIN. 3 CM POZA ELEMKACJĘ, NALEŻY PRZEWIDZIEĆ ODZIELONE OBRÓBKI BLACHARSKICH NP. PAPĘ LUB INNYM MATERIEŁEM IZOLACYJNYM (BLACHY NIE NALEŻY KLEIĆ BEZPOŚREDNIO NA BETON, TYNK CEMENTOWY,CEMENTOWO-WAPIENNY LUB MATERIAŁY ZAWIERAJĄCE SIARKĘ).
4. PRZY OKNACH I DRZWIACH ALUMINIOWYCH PODOKIENNIKI ZEWNĘTRZNE Z BLACHY ALUMINIOWEJ GRUBOŚCI MIN. 1,20MM.

UWAGA!
OTWORY I PRZEJŚCIA INSTALACYJNE ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

LP	BUDYNEK BIBLIOTEKI	POW
–1.4	MAGAZYN	17,05m²
–1.5	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	7,50m²
–1.6	WC	3,15m²
–1.7	MAGAZYN NA KSIĄŻKI	139,62m²
–1.8	WENTYLATORNIA	38,00m²
–1.9	ARCHIWUM	36,00m²
–1.10	MAGAZYN	19,55m²
–1.11	KORYTARZ	22,10m²
	RAZEM	282,97m²

H hydrant ppoż.

Obiekt	ETAP II PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ POLEGAJĄCEJ NA ROZBUDOWIE OBIEKTU I ETAPU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W SOKÓŁCE		Nr.rys 1
Adres	ul. Dąbrowskiego 12, 16-100 Sokółka dz. nr ew. 884/2, 884/3		Data
Inwestor	Gmina Sokółka ul. Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka		16.08.2019
Przedmiot rysunku	RZUT PIWNICY	Skala	1:50
Specjalność	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
ARCHITEKTURA	Projektant: mgr inż.arch. Piotr Pytasz	BL/45/94	
	Sprawdzający: mgr inż.arch. Michał Bałasz	2137/58	
	Współpraca: mgr inż.arch. Joanna Maksimiuk, mgr inż.arch. Dariusz Paszkiewicz, mgr inż.arch. Kamil Luma		