



Oznaczenie	poz. 1				poz. 2			poz. 3			poz. 4		
układ wentylacyjny	Q [kW]	dt [°C]	V [m³/h]	dp1 [kPa]	DN [mm]	kv	dp2 [kPa]	DN [mm]	n [-]	dp3 [kPa]	DN [mm]	n [-]	dp4 [kPa]
NR 1	40,8	85/65	1,80	4,1	25	10	3,24	--	--	--	--	--	--
NR 2	40,8	85/65	1,80	4,1	25	10	3,24	--	--	--	--	--	--
NR 3	26,3	85/75	2,26	3,61	20	6,3	12,87	40	3,0	3,61	--	--	--
NR 4	0,9	85/50	0,02	0,21	15	0,63	0,1	15	0,44	0,21	15	0,1	4,0
NR 5	3,1	85/55	0,09	0,38	15	1,6	0,1	15	1,5	0,36	15	1,1	0,67

## Oznaczenia:

1. Nagrzewnica centrali wentylacyjnej
2. Zawór mieszający 3-drogowy z napędem elektrycznym
3. Zawór regulacyjny z nastawą
4. Zawór regulacyjny z nastawą
5. Pompa obiegowa c.t. punkt pracy: V=1,8 m³/h, dp=20 kPa
6. Zawór zwrotny gwintowany
7. Zawór odcinający kulowy gwintowany

 "ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane 15-399 Białystok, ul. Składowa 12 lok. 107 tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl		NR RYS. <b>S-10</b> DATA: 27.07.2022
NAZWA I ADRES INWESTYCJI <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji - KRYTA PŁYWALNIA</b> <b>UL. MARIAŃSKA 31, 16-100 SOKÓŁKA</b>		
STADIUM PROJEKTU <b>PT</b>	NAZWA RYSUNKU: <b>SCHEMATY INSTALACJI</b> <b>CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO</b>	SKALA: ---
SPECJALNOŚĆ: PROJEKTANCI: mgr inż. GRZEGORZ BENECKI nr upr. BŁ/88/02		PODPIS:
SANITARNA:		
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM		