

*Do wszystkich Wykonawców nr post.: GR.271.5.2013*

**Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego GR.271.5.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę ulicy Jodłowej w m. Sokółka wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną**

**WYJAŚNIENIE**  
**treści SIWZ**

Burmistrz Sokółki, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Budowę ulicy Jodłowej w m. Sokółka wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną**

1. Prosimy o podanie, jaki jest okres pielęgnacji i gwarancji na zieleni.

**Odp.: Przewidziany okres pielęgnacji i gwarancji zieleni trwa do drugiego koszenia.**

2. Na rysunku stałej organizacji ruchu widnieje „projektowane oznakowanie poziome” natomiast w przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej oznakowania poziomego. Prosimy o potwierdzenie, iż nie należy wykonywać oznakowania poziomego w przedmiotowym zadaniu lub o uzupełnienie przedmiaru robót drogowych.

**Odp.: Oznakowanie poziome, oraz oś jezdni wykonane mają zostać z kolorowej betonowej kostki brukowej. Informację o powyższym umieszczono na rysunku stałej organizacji ruchu, w uwagach na projekcie zagospodarowania terenu projektu wykonawczego branży drogowej (uwaga Nr 4) oraz uwzględniono w przedmiarze robót pozycja Nr 1.4.3.**

3. Zamieszczono dwie tabele pn. „wykaz projektowanego oznakowania”. Jedna jest zgodna z przedmiarem druga nie. Proszę o potwierdzenie która jest prawidłowa.

**Odp.: Podstawą do wyceny robót jest tabela stanowiąca załącznik Nr 12 do przedmiaru robót branży drogowej.**

4. Prosimy o potwierdzenie że nawierzchnia na zjazdach ma być wykonana z kolorowej kostki brukowej betonowej gr. 8cm. W opisie technicznym w opisie konstrukcji zjazdów widnieje kolor szary.

**Odp.: Nawierzchnię zjazdów należy wykonać z kolorowej betonowej kostki brukowej gr. 8,0 cm.**

Zamawiający, postanowił nie przedłużać terminu składania ofert.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

**BURMISTRZ**

.....  
Stanisław Małachwiej