

GR.271.36.2016

Do wszystkich Wykonawców nr post.: GR.271.36.2016

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego GR.271.36.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę miejskiego placu zabaw przy pomniku Józefa Piłsudskiego.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Burmistrz Sokółki, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Rozbudowę miejskiego placu zabaw przy pomniku Józefa Piłsudskiego.**

Pytania:

1. Dokumentacji projektowej zamawiający opisuje wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaszczystej, natomiast w przedmiarze występują pozycje nawierzchnia bezpieczna SBR+EPDM. Wykonanie jakiej nawierzchni należy przyjąć do wyceny?
2. Dokumentacji projektowej zamawiający opisuje wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaszczystej, natomiast w przedmiarze występują pozycje nawierzchnia bezpieczna SBR+EPDM. Wykonanie jakiej nawierzchni należy przyjąć do wyceny?
3. Czy zamawiający dopuszcza Gontarz kosza na śmieci z elementami drewnianymi i daszkiem z płyty HDPE , zamocowany na metalowej nodze w wkładem z blachy ocynkowanej?

Odpowiedzi

Ad. 1. Należy przyjąć do wykonania nawierzchnię bezpieczną SBR+EPDM.

Ad. 2. Zabawki winny być wykonane z klejonego, zaimpregnowanego i lakierowanego drewna sosnowego. Montaż do podłoża na kotwach stalowych ocynkowanych ogniowo.

Ad.3. Tak.

BURMISTRZ
Mariani Szałagowski