

Do wszystkich Wykonawców nr post.: GR.271.7.2017

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego GR.271.7.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację Przedszkola Nr 3 w Sokółce

Burmistrz Sokółki, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na *Modernizację Przedszkola Nr 3 w Sokółce*

Wyjaśnienie treści SIWZ

Pytanie:

1. Czy Zamawiający dopuści do pokrycia dachu blachę powlekaną na rąbek stojący typu "click" fabrycznie profilowaną zamiast blachy powlekanej z miękkim rdzeniem zaginaną na rąbek podwójny na dachu ?

Odpowiedzi:

Ad.1 Dopuszcza się zastosowanie pokrycia dachu blachą powlekaną na rąbek stojący typu "click" fabrycznie profilowanej zamiast blachy powlekanej z miękkim rdzeniem zaginaną na rąbek podwójny pod warunkiem, że zastosowane pokrycie jest przeznaczone do dachów o małym kącie nachylenia połaci (5 stopni) i posiada odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót będzie musiał przedstawić Zamawiającemu wykaz materiałów do zatwierdzenia. Z przedstawionych dokumentów będzie musiało wynikać spełnianie powyższego warunku.

Zamawiający postanowił nie przedłużać termin składania ofert.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienniona.

Z im. BURMISTRZA

Antoni Stefanowicz
Burmistrz Sokółki

