

Do wszystkich Wykonawców nr post.: GR.I.271.4.2018

Burmistrz Sokółki, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: **Budowę ul. W. Reymonta w Sokółce.**

Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ

Pytania:

1. Czy Zamawiający potwierdza, że na kanalizacji deszczowej należy wbudować rury PP SN8 o ścianie zewnętrznej karbowanej, wewnętrznej gładkiej?

Odpowiedzi:

Ad. 1 Tak. Zamawiający potwierdza, że na kanalizacji deszczowej należy wbudować rury PP o sztywności obwodowej SN 8 o ścianie zewnętrznej karbowanej, wewnętrznej gładkiej.

Zamawiający postanowił nie przedłużać terminu składania ofert.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

BURMISTRZ
Ewa Kulikowska

