

Sokółka 21.06.2017 r.

GR.271.29.2017

Do wszystkich Wykonawców nr post.: GR.271.29.2017

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego GR.271.29.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę miejskiego placu zabaw przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Wyjaśnienie treści SIWZ

Burmistrz Sokółki, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ***Rozbudowę miejskiego placu zabaw przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego.***

Wyjaśnienie treści SIWZ

Pytania:

1. W dokumentacji projektowej w karcie technicznej zestawu ze zjeżdżalnią spiralną jest wymóg iż wysokość upadku HIC tego zestawu = 2,5 m. Z dokumentacji projektowej oraz przedmiaru wynika iż na całej powierzchni bezpiecznej zaprojektowana jest grubość 45 mm. Według producentów nawierzchni bezpiecznych płyty o grubości 45 mm nie spełniają wymogów bezpieczeństwa dla wysokości upadku = 2,5 m. Czy należy wykonać nawierzchnię amortyzującą o właściwej grubości odpowiadającej HIC= 2,5 m w strefie bezpieczeństwa zestawu ze zjeżdżalnią spiralną?
2. Czy oferent powinien dołączyć do oferty przetargowej karty techniczne oferowanych urządzeń?
3. Czy oferent powinien dołączyć do oferty przetargowej certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1176-1-7:2009, oferowanych urządzeń?

Odpowiedzi:

Ad. 1 W strefie bezpieczeństwa zestawu ze zjeżdżalnią spiralną należy wykonać nawierzchnię bezpieczną amortyzującą o parametrach zgodnych z kartą producenta oferowanego zestawu tj. HIC=2,5m.


Ad. 2 Nie.

Ad. 3 Nie

Zamawiający postanowił nie przedłużać terminu składania ofert.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Z up. BURMISTRZA


Antoni Sidorowicz
Zastępca Burmistrza