

GR.271.41.2017

Do wszystkich Wykonawców nr post.: GR.271.41.2017

Burmistrz Sokółki, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Budowę bloku komunalnego i socjalnego w Sokółce**.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Pytanie:

1. Na rzucie dachu budynku socjalnego uwidocznione są kominy spalinowe i wentylacyjne okrągłe a nie jak napisano w opisie technicznym murowane z bloczków wapienno-piaskowych 25x25x12cm- może to być to tylko obudowa w/w pustaków wentylacyjnych lub spalinowych ceramicznych, betonowych lub keramzytobetonowych. Proszę o podanie nazwy oraz typu pustaków spalinowych i wentylacyjnych oraz rozbitcie na te rodzaje w poz. 58 przedmiaru na budynek socjalny.
2. Okna pięciokomorowe z PCV nie mogą być dwuszybowe - ponieważ nie spełniają wymagań przenikalności $u < 1,1$ dla całego okna - aby spełnić powyższy warunek muszą być trzyszybowe.

Odpowiedzi:

ad.1

Uwidocznione graficznie zostały wyloty kominów. Konstrukcja kanałów wentylacyjnych i spalinowych jako murowana z bloczków z dopuszczeniem bloczków wentylacyjnych silikatowych lub keramzytowych i ceramicznych. Wyloty kanałów powinny być zabezpieczone nasadą PCV co ukazano na rysunkach elewacji. Od poziomego stropu nad ostatnią kondygnacją pionowe kominowe powinny zostać ocieplone.

ad.2

Okna powinny spełniać współczynnik 1,1 dla całego okna - w przypadku niemożliwości spełnienia wymagań przez szklenie dwuszybowe powinno się przewidzieć szklenie trzyszybowe.

Zamawiający postanowił nie przedłużać terminu składania ofert.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Z-ca BURMISTRZA


Adam Marian Kowalczyk